


**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
«ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4»**

«Утверждаю»

И.о главного врача ГБУЗ
Пермского края «ГКП №4»
 Н.М. Зуева
« ____ » _____ 2025 год

**ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности при эксплуатации
первичных средств пожаротушения**

1. Все объекты должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.
2. На объектах должны быть перечни закрепленного за ними пожарного инвентаря и оборудования и правила пользования ими.
3. Первичные средства пожаротушения следует размещать вблизи мест наиболее вероятного их применения, на виду, с обеспечением к ним свободного доступа.
4. Первичные средства пожаротушения на территории объекта (вне помещения) следует группировать на специальных пожарных пунктах, предохраняя их от действия атмосферных осадков устройством козырьков и смазкой металлических частей минеральным маслом.
5. Пункты для первичных средств пожаротушения следует располагать по согласованию с пожарной охраной с учетом обслуживания ими группы объектов.
6. Ответственность за приобретение, изготовление и своевременный ремонт пожарного оборудования, инвентаря и средств пожаротушения, расположенных на отдельных объектах, возлагается на руководителей структурных подразделений.
7. Контроль за наличием, исправностью и правильным использованием средств пожаротушения осуществляет лицо, ответственное за пожарную безопасность или лицо его замещающее.
8. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается.
9. Списание средств пожаротушения и оборудования, пришедших в негодность, производится на общих основаниях.
10. В качестве первичных средств пожаротушения рекомендуется применять огнетушители: асбестовые полотна; грубошерстные полотна (кошма, войлок);

песок.

11. Огнетушители, ящики для песка, бочка для воды, ведра, щиты или шкафы для инвентаря, ручки для лопат и топоров, футляры для кошмы должны быть окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ.
12. Гидравлические испытания на прочность корпусов пенных огнетушителей необходимо производить в следующие сроки:
 - через год после начала эксплуатации — 25% огнетушителей;
 - через 2 года после начала эксплуатации — 50% огнетушителей;
 - через 3 года после начала эксплуатации — 100 % огнетушителей.
13. Для обеспечения сохранности и безопасности действия пенных огнетушителей в зимних условиях необходимо зарядку огнетушителей производить зимним зарядом, приготовленным на месте с применением этиленгликоля или др.
14. При температуре ниже $+10^{\circ}\text{C}$ огнетушители необходимо перенести в отапливаемое помещение.
15. Огнетушители следует располагать таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т.д.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно размещать огнетушители вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также около выхода из помещения. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время пожара.
16. Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, а также на территории защищаемых объектов должны быть оборудованы пожарные щиты (пункты).
17. В помещениях, насыщенным производственным или другим оборудованием, заслоняющим огнетушители, должны быть установлены указатели их местоположения. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 метров для общественных зданий и сооружений, 30 метров для помещений категории А, Б и В, 40 метров для помещений категорий В и Г, 70 метров для помещений категории Д.
18. Переносные огнетушители устанавливать на подвесных кронштейнах или в специальных шкафах, тумбах. Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним.
19. Запорно-пусковое устройство огнетушителей и дверцы шкафа (в случае их размещения в шкафу) должны быть опломбированы.
20. Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг должны быть установлены

таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносимые огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с фиксацией возможного падения при случайном воздействии.

21. Расстояние от двери до огнетушителя должно быть таким, чтобы не мешать ее полному открыванию. Огнетушители не должны устанавливаться в таких местах, где значения температуры выходят за температурный диапазон, указанный на огнетушителях.

22. Каждому огнетушителю, поступившему в эксплуатацию необходимо присвоить порядковый номер, обозначенный краской на корпусе огнетушителя, завести на него паспорт. В паспорте на огнетушитель указывают порядковый номер, тип, год выпуска, наименование завода-изготовителя, время приобретения, дату первой зарядки и вид зарядки, даты и результатов всех основных проверок и испытаний на гидравлическое давление.

23. Огнетушители, не имеющие паспорта с указанием года их изготовления или даты испытания, перед зарядкой до начала эксплуатации испытывают. Корпуса огнетушителей, не выдержавшие при испытании гидравлического давления, к дальнейшей эксплуатации не допускаются.

24. На объектах используются следующие огнетушители:

- огнетушители углекислотные с зарядом двуокиси углерода ОУ- 2, ОУ-5, ОУ-8;
- огнетушители порошковые с зарядом огнетушащего порошка ОП -10; ОП -5;

25. Приведение огнетушителей в действие производится в следующем порядке:

Углекислотный огнетушитель (ОУ), взяв левой рукой за ручку поднести его как можно ближе к огню, направив раструб в очаг пожара, и открыть вентиль, поворачивая его против часовой стрелки. С помощью раструба струю выходящего газа нужно последовательно переводить с одного горящего места на другое. Раструб нельзя держать голой рукой, так как он имеет низкую температуру. Наибольший эффект тушения горящего нефтепродукта углекислотными огнетушителями достигается в том случае, если расстояние до очага пожара будет минимальным.

После ликвидации пожара поворотом маховичка необходимо перекрыть вентиль огнетушителя.

Приведение в действие других огнетушителей производится в порядке, изложенном на их корпусе или приклеенных к корпусу табличках.

26. Для успешного применения ручных огнетушителей необходимо:

- приводить огнетушители в действие недалеко от места горения, чтобы не терять огнегасящие вещества;
- действовать огнетушителем быстро, так как работа огнетушителя кратковременна

- (пенных 60 — 70 сек., углекислотных 30 — 40 сек., порошковых от 6 до 60 сек.);
— при тушении твердых веществ и предметов пенными огнетушителями направить струю пены в места наиболее интенсивного горения, постепенно сбивая огонь сверху вниз;
— при горении разлитой жидкости следует начинать тушение с краев постепенно покрывая пеной всю горящую поверхность.
27. После тушения пожара углекислотными и бромэтиловыми огнетушителями в закрытых помещениях последние следует немедленно проветрить во избежание удушья и отравления; непосредственное действие снегообразной массы углекислоты на тело человека приводит к обмороживанию.
28. Запрещается тушить порошковыми огнетушителями электрооборудование, находящееся под напряжением 1000 В. Не следует использовать порошковые огнетушители для защиты оборудования, которое может выйти из строя при попадании порошка (электронно-вычислительные машины, электронное оборудование, электрические машины коллекторного типа).
29. Запрещается применять водные огнетушители для ликвидации пожаров оборудования, находящегося под электрическим напряжением, для тушения сильно нагретых или расплавленных веществ, а также веществ, вступающих с водой в химическую реакцию, которая сопровождается интенсивным выделением тепла и разбрызгиванием горючего.
30. Допускается помещения, оборудованные автоматическими установками пожаротушения, обеспечивать огнетушителями на 50% исходя из расчетного количества. Общественные и промышленные здания и сооружения должны иметь на каждом этаже не менее двух переносных огнетушителей.
31. Асбестовое полотно, войлок (кошму) рекомендуется хранить в металлических футлярах с крышками, периодически (один раз в 3 месяца), просушивать и очищать от пыли.
32. Рукава внутренних пожарных кранов должны быть всегда сухими, хорошо скатанными, один конец рукава должен быть примкнут к стволу, другой к пожарному крану. Пожарный кран и рукав должны размещаться в шкафчике и быть опломбированы.
33. Два раза в год следует проверять давление во внутренних пожарных кранах с помощью контрольного устройства, состоящего из патрубка, соединительной головки, спускного крана и манометра.
34. Ящики для песка должны быть рассчитаны на хранение 0,5 м³ песка, а на складах горючих жидкостей — до 1 м³, окрашены в красный цвет, иметь плотно закрывающиеся крышки и надписи белой краской «Песок для тушения пожара».
35. Песок перед засыпкой в ящик необходимо просушить и просеять во избежание его комкования. Наружные ящики с песком следует устанавливать на подставках, а

крышки деревянных ящиков обивать только рубероидом. У каждого ящика должна быть лопата сокового типа.

Начальник по ГО и МР

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'L' followed by a horizontal stroke and a diagonal line.

С.И. Ларьков

